

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/2010) i članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine 116/2011) te članka 16. Statuta Muzeja grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira 4/2016., 3/2017., 5/2019.), Upravno vijeće Muzeja grada Trogira na svojoj 9. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. god. donijelo je:

## PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

### I. TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Muzeju grada Trogira (u daljem tekstu: Muzej) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru Muzeja.

Izrazi koji se u tekstu Pravilnika koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

#### Članak 2.

- (1) Muzej provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada radnika i drugih osoba u prostoru Muzeja.
- (2) Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza radnika Muzeja. Treće osobe za vrijeme boravka u Muzeju dužne su se u svezi sa zaštitom od požara pridržavati mjera i naloga radnika Muzeja.
- (3) Svaka osoba koja boravi u Muzeju, dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

#### Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, planovima zaštite od požara, odlukama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općim aktima Muzeja.

#### Članak 4.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite od požara utvrđuju se godišnjim Planom i programom rada i Financijskim planom Muzeja.

### II. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

## Članak 5.

- (1) Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlaštenu radnik.
- (2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili gimnazijsko obrazovanje, odnosno srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položen stručni ispit.
- (3) Kada u Muzeju nema odgovarajućeg radnika ili Muzej ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovoga članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi.**

### III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

## Članak 6.

- (1) Broj potrebnih radnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema procjeni ugroženosti od požara, odnosno prema ispunjenju obveza u svezi sa zaštitom od požara iz godišnjeg Plana i programa rada.
- (2) Radnik Muzeja zadužen za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara mora glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

### IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

## Članak 7.

- (1) U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i radnici Muzeja imaju obveze i odgovornosti utvrđene ovim Pravilnikom.
- (2) Ravnatelj:
  - osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
  - osigurava upoznavanje radnika i ostalih s opasnostima od požara u Muzeju
  - poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara
  - skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara
  - donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Muzeju kod nastanka požara
  - organizira spašavanje radnika i drugih osoba u slučaju nastanka požara
  - utvrđuje obrasce koji za vođenje evidencije iz članka 33. ovoga Pravilnika nisu utvrđeni provedbenim propisima
  - izvješćuje osnivača Muzeja o mjerama za zaštitu od požara
  - obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Muzeja.
- (3) Radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara
  - ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
  - neposredno nadzire rad radnika kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
  - izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima
  - nadzire ispravnost i način uporabe opreme, strojeva i uređaja u svezi sa zaštitom od požara
  - u dogovoru s ravnateljem organizira praktične vježbe za možebitnu evakuaciju i spašavanje
  - predlaže ravnatelju donošenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
  - obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Muzeja.
- (4) Radnici Muzeja su obvezni:
- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
  - provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
  - upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
  - svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
  - obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
  - možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. ovoga Pravilnika
  - neposredno sudjelovati u gašenju požara
  - obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Muzeja.

## V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 8.

- (1) Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.
- (2) Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima iz područja zaštite od požara.

## VI. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 9.

- (1) Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovog Pravilnika.
- (2) Unutarnja kontrola provodi se:
  - neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara
  - davanjem potrebnih uputa i naloga
  - pribavljanjem pisanih izvješća.
- (3) Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, dužna je surađivati s inspektorom zaštite od požara.

VII. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 10.

- (1) Ravnatelj ili radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je radnike Muzej prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.
- (2) Ravnatelj ili radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je izvijestiti o opasnostima i mjerama zaštite od požara radnike i osobe koje borave u Muzeju o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.
- (3) Svi radnici Muzeja moraju biti obaviješteni o mjestu na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 11.

- (1) Radnici Muzeja dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
- (2) Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.
- (3) Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u zasebnom zajedničkom dosjeu.

VIII. UPOZNAVANJE RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

- (1) Za upoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obavezan je i odgovoran radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.
- (2) Upoznavanje radnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.
- (3) Vrijeme provođenja upoznavanja radnika prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje se godišnjim Planom i programom.

Članak 14.

Osposobljavanjem iz članka 13. ovoga Pravilnika radnik mora steći najmanje znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koji se nalazi u Muzeju
- o ispravnoj uporabi opreme, strojeva i uređaja na radnom mjestu s povećanom

- opasnosti
- o aktiviranju sustava za uzbunjivanje
- o isključivanju primarnog izvora napajanja prostora (struja)
- o postupku evakuacije osoba iz prostora.

IX. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 15.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je radnika iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 17.

Hidranti i hidrantna mreža (ako postoji) trebaju se redovno održavati tako da se:

1. svi hidranti obilježe oznakama
2. zidni hidranti osiguraju ormarićima
3. svaki zidni hidrant kompletira s jednim koturom vatrogasnih cijevi promjera 52 mm s mlaznicom
4. najmanje jedanput mjesečno provjeri dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeri stručnoj osobi
5. za sve hidrante osigura tipska spojnica promjera 52 te nastavak istih dimenzija.

Članak 18.

- (1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.
- (2) Vatrogasni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.
- (3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.
- (4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni i periodični pregled.

Članak 19.

- (1) Redovnim pregledom vatrogasnih aparata utvrđuje se:
  - uočljivost aparata i dostupnost aparatu
  - opće stanje

- kompletnost aparata
  - stanje plombe zatvarača odnosno ventila
- (2) Redovni pregled vatrogasnih aparata se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca.
  - (3) Uočene nedostatke korisnik je obavezan odmah otkloniti.

#### Članak 20.

- (1) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.
- (2) Periodični pregled vatrogasnih aparata treba se povjeriti ovlaštenom servisu.
- (3) Nakon završenog periodičnog pregleda svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

### X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

#### Članak 21.

- (1) Radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.
- (2) U slučaju uočenih nepravilnosti radnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

### XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

#### Članak 22.

- (1) U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.
- (2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka trebaju se poduzeti na temelju izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika.

#### Članak 23.

- (1) O potrebi provođenja mjera iz članka 22. ovoga Pravilnika ravnatelj i radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužni su se savjetovati sa stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.

- (2) Potrebne mjere zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika ovlaštena tijela Muzeja dužna su u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka.

## XII. KRETANJE I PONAŠANJE U PROSTORIJAMA MUZEJA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

### Članak 24.

- (1) U Muzeju na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan Muzeja s označenim:
- izlaznim putovima
  - mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
  - mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje prostora Muzeja električnom energijom
  - instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.
- (2) Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.
- (3) Upute iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

### Članak 25.

Radnicima Muzeja u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom
- uređaji za upravljanje stabilnim sustavima za gašenje požara
- uređaji za distribuciju vode na cjevovodu

## XIII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

### Članak 26.

Motrenje, javljanje i uzbuñivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Muzeju u skladu s planovima zaštite od požara, odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i godišnjim Planom i programom rada Muzeja.

## XIV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU

### Članak 27.

- (1) Mjesta odnosno prostorije u Muzeju gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

- (2) Vatrogasni pristup Muzeju mora u svakom trenutku biti slobodan.
- (3) Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

#### Članak 28.

Za primjenu odredaba iz članka 27. ovoga Pravilnika ovlašteni su i odgovorni ravnatelj i radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.

### XV. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

#### Članak 29.

- (1) Svaki radnik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je u skladu s psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.
- (2) Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka ne uspije otkloniti opasnost odnosno ugaziti požar, dužan je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

#### Članak 30.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

#### Članak 31.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

#### Članak 32.

Ravnatelj Muzeja dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Muzeju izvijestiti Upravno vijeće i Osnivača.

### XVI. EVIDENCIJA

#### Članak 33.

U Muzeju se vodi evidencija:



- (1) o osposobljavanju radnika prema programima osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnih požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
- (2) o požarima u Muzeju i razlozima njihova nastanka
- (3) o ispunjenju obveza iz članaka 10., 11., 12., 13. i ovoga Pravilnika.

#### Članak 34.

- (1) Evidencije iz članka 33. ovoga Pravilnika vode se na odgovarajućem obrascu.
- (2) Za pravilno vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je ravnatelj.

### XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.

#### Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 2. ožujka 2017. godine KLASA:612-05/17-01/25, URBROJ: 2184/01-08/17-1/ .

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ružica Jakšić

KLASA: 612 -05 /19-01 /

URBROJ: 2184/01-08/19-1

Trogir, 3. prosinca 2019.

Bilješka o stupanju na snagu:

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Muzeja 4. prosinca 2019. godine te se utvrđuje da vrijedi od 11. prosinca 2019. godine.

